


**ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО «ОРК» Г.АРЗАМАС**

Показатель	2022 год
1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0,63
2.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

**ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО «ОРК» Г.АРЗАМАС**

Показатель	2022 год
а) Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал	162,2
б) Потери тепловой энергии, Гкал	94181
в) Отношение величины потерь к материальной характеристике, Гкал/м <sup>2</sup>	2,8

Директор ООО «ОРК»



Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО



Хен И.А.