

Информация о резерве мощности систем отопления по котельным ООО "ОРК" г.Арзамаса

по состоянию на 30.06.2020 года

| Номер котельной | Адрес котельной | Установленная мощность (отопл), Гкал/час | Присоединенная нагрузка на отопление с $\kappa=1,1$, Гкал/час | Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час |
|---------------------|--|--|--|--|
| Котельная №1 | ул. Севастопольская, 3-Б | 5,30 | 6,56 | -1,26 |
| Котельная №2 | 2-ой Полевой проезд, 14 | 6,46 | 6,70 | -0,24 |
| Котельная №3 | ул. Мира, 12-А | 5,69 | 8,40 | -2,71 |
| Котельная №4 | ул. Красной милиции, 7 | 2,13 | 1,74 | 0,39 |
| Котельная №5 | ул. Калинина, 43/1 | 6,93 | 8,61 | -1,68 |
| Котельная №6 | пл. Соборная, 13-Б | 1,80 | 1,60 | 0,20 |
| Котельная №10 | ул. Молокозаводская, 76-В | 2,52 | 1,18 | 1,34 |
| Котельная №10 (пар) | | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| Котельная №12 | ул. Урицкого, 16-А | 1,72 | 1,43 | 0,29 |
| Котельная №13 | ул. Калинина, 19 - А | 6,22 | 7,31 | -1,08 |
| Котельная №14 | ул. Парковая, 16/2 | 23,90 | 21,71 | 2,19 |
| Котельная №15 | ул.50 лет ВЛКСМ, 4-А | 45,78 | 31,50 | 14,28 |
| Котельная №16 | ул. Красноармейская, 2 | 0,71 | 0,25 | 0,46 |
| Котельная №19 | ул. Молокозаводская, 43-А | 3,90 | 2,49 | 1,41 |
| Котельная №21 | дер. Пологовка | 0,73 | 0,33 | 0,40 |
| Котельная №23 | ул. Заклубная, 6А | 1,47 | 1,10 | 0,37 |
| Котельная №25 | пос. Высокая гора | 2,33 | 2,45 | -0,12 |
| Котельная №26 | ул. Володарского,83 | 6,22 | 4,13 | 2,09 |
| Котельная №27 | ул. Березина,60 | 0,52 | 0,43 | 0,09 |
| Котельная №28 | ул. Красный путь, 46А | 0,27 | 0,23 | 0,04 |
| Котельная №29 | ул. Чехова, 37а | 10,08 | 5,47 | 4,61 |
| Котельная №30 | ул. Мира,1 | 5,86 | 5,10 | 0,75 |
| Котельная №31 | ул. Лесная, 19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Котельная №32 | пл. Гагарина, д.15 | 0,94 | 0,75 | 0,19 |
| Котельная №33 | ул. Калинина, д.32 | 5,26 | 1,34 | 3,92 |
| Котельная №33 (пар) | | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| Котельная №34 | ул. Красный Путь, д.28 Г | 2,72 | 2,60 | 0,13 |
| Котельная №35 | г. Арзамас, район Сортировки, д. 213-Д | 0,60 | 0,70 | -0,10 |
| В С Е Г О: | | 150,47 | 124,53 | 33,13 |

Главный инженер ООО "ОРК"

Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО

Хен И.А.

**Информация о резерве мощности систем горячего водоснабжения
по котельным ООО "ОРК" г.Арзамаса по состоянию на 30.03.2020 г.**

| Номер котельной | Адрес котельной | Установленная мощность (ГВС), Гкал/час | Присоединенная нагрузка на ГВС с $\kappa=1,1$, Гкал/час | Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|
| Котельная №5 | ул. Калинина, 43/1 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| Котельная №10 | ул. Молокозаводская, 76-В | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Котельная №13 | ул. Калинина, 19 - А | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| Котельная №14 | ул. Парковая, 16/2 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
| Котельная №15 | ул.50 лет ВЛКСМ, 4-А | 5,40 | 2,58 | 2,82 |
| Котельная №19 | ул. Молокозаводская, 43-А | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Котельная №23 | ул. Заклубная, 6А | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Котельная №26 | ул. Володарского,83 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| Котельная №29 | ул. Чехова, 37а | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| Котельная №30 | ул. Мира,1 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Котельная №33 | ул. Калинина, д.32 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| Котельная №34 | ул. Красный Путь, д.28 Г | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная №35 | район Сортировки, д. 213-Д | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| | В С Е Г О: | 9,25 | 6,43 | 2,82 |

Главный инженер ООО "ОРК"

Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО

Хен И.А.