

Параметры ГВС на выходе из котельной

№ котельной/ЦТП	Температура ГВС	Давление в подающем трубопроводе	Давление в обратном трубопроводе
112 Арзамас, Калинина ул., д.43 корп.1	65	4,5	3,0
114 Арзамас, Кирова ул., д.56Б	65	5,8	2,6
115 Арзамас, Молокозаводская ул., д.76	65	3,4	3,0
118 Арзамас, Калинина ул., д.19А	65	5,2	2,3
119 Арзамас, Парковая ул., д.16/2	65	4,7	4,2
137 Арзамас, 11 микрорайон, д.2,ЦТП № 2	65	4,1	3,3
139 Арзамас, 11 микрорайон, д.27,ЦТП № 27	65	4,5	3,3
00000074 ЦТП № 3 Котельная Коммаш г. Арзамас, Пландина ул., д.10	65	4,0	3,6
00000072 ЦТП № 4а Котельная АМЗ г. Арзамас, Короленко ул., д.11А	65	5,0	3,0
122 Арзамас, Молокозаводская ул., стр.43-А	65	3,4	1,3
123 Арзамас, Заклубная ул., д.6А	65	2,7	2,0
126 Арзамас, Володарского ул., д.83	65	5,0	2,0
135 Арзамас, Чехова ул., д.37А	65	5,1	4,2
129 Арзамас, Мира ул., д.1	65	5,8	4,2
131 Арзамас, Калинина ул., д.32	65	6,0	3,6
132 Арзамас, Красный путь ул., д.28Г	65	4,9	2,5